BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Herborn – Alsbach 2

Betreiber

Stadtwerke Herborn GmbH

Stadtwerke Herborn

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG_{FW}]	200 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0
Anteil erneuerbarer Energie [s_{ren}]	98 %

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 15.03.2031.

ausgestellt am: 15.03.2024

von Stefan Seibel
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DEHE0315_FW309-5u7_15032024

Gutachternummer: FW609-223 Tel.: 0174 3953042
Stefan Seibel
Kropbacher Weg 20
35398 Gießen, Hessen

Freiberuflicher Ingenieur
info@seibel-ing.de